



检测报告

报告编号: 202507T00194

委托信息:

委托方: 靖宇县城市供水服务中心

联系人: /

受检方: 巨龙泉水源地

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

收样日期: 2025-07-17

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 送样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2025-07-24

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	巨龙泉水源地出厂水	20250717E016	液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS088	气相色谱质谱联用仪	7890A-5975C
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS066	荧光显微镜	GX31
BSS086	便携式两虫采样器	HK-8850
BSS089	液相色谱仪	LC-20A
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS011	PH计	PHS-25
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS038	离子色谱仪	CIC-D100
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS047	PH计	PHS-3C
BSS021-04	滴定管(棕)	0~25ml
BSS094	成套高型具塞比色管	50ml
BSS004	原子吸收分光光度计	TAS-990

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

[Signature]

审核:

[Signature]

检验检测专用章

批准:

[Signature]

日期: 2025 年 07 月 25 日

声明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00194

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E016	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
20250717E016	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
20250717E016	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
20250717E016	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	mg/L	0.01	<0.0010	符合
20250717E016	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
20250717E016	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
20250717E016	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
20250717E016	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
20250717E016	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
20250717E016	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	0.4	符合
20250717E016	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	1.2	符合
20250717E016	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.2	mg/L	0.06	<0.000120	符合
20250717E016	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.1	mg/L	0.1	<0.000251	符合
20250717E016	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.1	mg/L	0.06	<0.000290	符合
20250717E016	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.1	mg/L	0.1	<0.000251	符合
20250717E016	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.012	符合
20250717E016	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
20250717E016	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
20250717E016	19	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
20250717E016	20	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
20250717E016	21	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭异味	符合
20250717E016	22	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
20250717E016	23	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.40	符合
20250717E016	24	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	<0.0012	符合
20250717E016	25	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	<0.0009	符合
20250717E016	26	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.0006	符合
20250717E016	27	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0005	符合
20250717E016	28	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
20250717E016	29	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	62	符合
20250717E016	30	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	57	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00194

Email: QDBLWJC@126.com

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E016	31	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	312	符合
20250717E016	32	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	177	符合
20250717E016	33	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.10	符合
20250717E016	34	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
20250717E016	35	总α放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5（指导值）	0.063	符合
20250717E016	36	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1（指导值）	0.066	符合
20250717E016	37	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.2	mg/L	0.3~2	0.55	符合
20250717E016	38	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023 8.2	个/10L	<1	0	符合
20250717E016	39	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023 9.2	个/10L	<1	0	符合
20250717E016	40	锑	GB/T 5750.6-2023 22.3	mg/L	0.005	<0.00007	符合
20250717E016	41	钡	GB/T 5750.6-2023 19.3	mg/L	0.7	0.0004	符合
20250717E016	42	铍	GB/T 5750.6-2023 23.4	mg/L	0.002	<0.00003	符合
20250717E016	43	硼	GB/T 5750.6-2023 29.3	mg/L	1.0	<0.0010	符合
20250717E016	44	钼	GB/T 5750.6-2023 16.3	mg/L	0.07	<0.00006	符合
20250717E016	45	镍	GB/T 5750.6-2023 18.3	mg/L	0.02	<0.0001	符合
20250717E016	46	银	GB/T 5750.6-2023 15.4	mg/L	0.05	<0.00009	符合
20250717E016	47	铊	GB/T 5750.6-2023 24.2	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
20250717E016	48	硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.01	<0.0004	符合
20250717E016	49	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023 14.2	mg/L	0.07	<0.007	符合
20250717E016	50	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 49.1	mg/L	0.02	<0.000173	符合
20250717E016	51	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023 5.1	mg/L	0.03	<0.000127	符合
20250717E016	52	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 4.2	mg/L	0.002	<0.000130	符合
20250717E016	53	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 7.2	mg/L	0.001	<0.000237	符合
20250717E016	54	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 8.2	mg/L	0.03	<0.000241	符合
20250717E016	55	1,2-二氯乙烯（总量）	GB/T 5750.8-2023 9.2	mg/L	0.05	<0.000275	符合
20250717E016	56	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 10.1	mg/L	0.02	<0.000220	符合
20250717E016	57	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 11.1	mg/L	0.04	<0.000190	符合
20250717E016	58	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023 47.1	mg/L	0.0006	<0.000121	符合
20250717E016	59	苯	GB/T 5750.8-2023 21.3	mg/L	0.01	<0.000078	符合
20250717E016	60	甲苯	GB/T 5750.8-2023 22.1	mg/L	0.7	<0.000230	符合
20250717E016	61	二甲苯（总量）	GB/T 5750.8-2023 23.1	mg/L	0.5	<0.000133	符合
20250717E016	62	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023 38.3	mg/L	0.02	<0.000125	符合
20250717E016	63	氯苯	GB/T 5750.8-2023 26.1	mg/L	0.3	<0.000125	符合
20250717E016	64	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023 29.1	mg/L	0.3	<0.000058	符合

声明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00194

0
Email: QDBLWJC@126.com

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E016	65	三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2023 30.2	mg/L	0.02	<0.0000225	符合
20250717E016	66	六氯苯	GB/T 5750.9-2023 23.2	mg/L	0.001	<0.00025	符合
20250717E016	67	七氯	GB/T 5750.9-2023 22.2	mg/L	0.0004	<0.00034	符合
20250717E016	68	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2023 10.2	mg/L	0.25	<0.00040	符合
20250717E016	69	乐果	GB/T 5750.9-2023 11.2	mg/L	0.006	<0.00072	符合
20250717E016	70	灭草松	GB/T 5750.9-2023 15.1	mg/L	0.3	<0.0005	符合
20250717E016	71	百菌清	GB/T 5750.9-2023 12.1	mg/L	0.01	<0.00042	符合
20250717E016	72	呋喃丹	GB/T 5750.9-2023 18.1	mg/L	0.007	<0.000125	符合
20250717E016	73	毒死蜱	GB/T 5750.9-2023 19.2	mg/L	0.03	<0.00025	符合
20250717E016	74	草甘膦	GB/T 5750.9-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.025	符合
20250717E016	75	敌敌畏	GB/T 5750.9-2023 17.2	mg/L	0.001	<0.00042	符合
20250717E016	76	莠去津	GB/T 5750.9-2023 20.1	mg/L	0.002	<0.0005	符合
20250717E016	77	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023 14.1	mg/L	0.02	<0.00101	符合
20250717E016	78	2,4-滴	GB/T 5750.9-2023 16.1	mg/L	0.03	<0.00015	符合
20250717E016	79	乙草胺	GB/T 5750.9-2023 41.1	mg/L	0.02	<0.00002	符合
20250717E016	80	五氯酚	GB/T 5750.9-2023 24.3	mg/L	0.009	<0.00099	符合
20250717E016	81	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023 19.3	mg/L	0.2	<0.00040	符合
20250717E016	82	苯并（α）芘	GB/T 5750.8-2023 12.1	mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
20250717E016	83	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	GB/T 5750.8-2023 15.1	mg/L	0.008	<0.00041	符合
20250717E016	84	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2023 13.2	mg/L	0.0005	<0.00005	符合
20250717E016	85	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023 20.1	mg/L	0.0004	<0.00006	符合
20250717E016	86	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2023 16.1	mg/L	0.001	<0.00006	符合
20250717E016	87	钠	GB/T 5750.6-2023 25.1	mg/L	200	<0.01	符合
20250717E016	88	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T 5750.4-2023 12.1	mg/L	0.002	<0.002	符合
20250717E016	89	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	mg/L	0.3	<0.050	符合
20250717E016	90	2-甲基异莰醇	GB/T 5750.8-2023 77	mg/L	0.00001	<0.0000022	符合
20250717E016	91	土臭素	GB/T 5750.8-2023 76.1	mg/L	0.00001	<0.0000038	符合
备注							

****报告结束****

声 明
1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责